

平成30年6月29日

▼タイトル

市内公共施設におけるブロック塀の設置状況について

▼概要

6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震により、大阪府高槻市立小学校においてプールのブロック塀が倒壊し、その塀に挟まれた女子児童が亡くなるという事故が発生しました。

当該事故を受け、市内公共施設および普通財産（312施設）を対象に、ブロック塀の設置状況について調査しました結果は下記のとおりです。

【調査方法】

施設管理担当課による、ブロック塀の有無や寸法（高さや長さ）、ひび割れ等の有無を目視により調査

【対象施設】

市内公共施設（小中学校含む） 計312施設

【調査結果】

設置状況 51施設（対象施設の16%） 101箇所

ひび割れ箇所 101箇所中4箇所（設置箇所の4%）

【今後の対応】

今後は、ブロック設置箇所において国道交通省の点検チェックポイントシートを用いて再調査を行い、必要に応じて修繕・撤去等の措置を講ずる。

▼問い合わせ先

○所 属：総務部 行財政改革推進局 財産管理課

○担 当：岸田

○電話番号：0740（25）8112

○ファックス：0740（25）8101