

令和3年11月16日

▼タイトル

藤樹の里文化芸術会館の全熱交換器部品に係るアスベスト含有の確認について

▼概要

藤樹の里文化芸術会館のホール（客席、舞台）の冷暖房設備を調査した結果、全熱交換器の部品（ローター）にアスベストが含有されていることを確認しました。

▼空気中のアスベスト濃度調査（環境測定）の結果

藤樹の里文化芸術会館

測定分析結果：0.3 f/L未満

※参考

環境省の定める基準値（10 f/L）以下

▼今後の対応

ホール（客席、舞台）の使用を中止するとともに、部品（ローター）の交換を予定しています。

▼問い合わせ先

○所属：教育委員会事務局 教育総務部 高島市民会館

○担当：山本純子

○電話番号：0740-32-2461

○ファックス：0740-32-2460